

Beretning for 2015 !

2015 blev et rimeligt godt år for vandværket, der var ingen brud på ledningsnettet, men et gammelt rør inde i vandtårnet, som ikke har været i brug i mange år, var tæret igennem i toppen, og da det heller ikke var proppet af uden for tårnet var der frit udløb til jorden. Problemet blev løst ved at lukke udefra og sænke vandstanden inde i tårnet. Episoden fortæller at tiden er inde til at den nye ståltank, som var planlagt sidste år, men som på grund af økonomi måtte udskydes da det pludseligt blev nødvendigt med nye filtre i stedet. Første varsel om tæring i de gamle rør og ventiler, fik vi da tårnet blev rensat efter forureningen for år tilbage.

Den 27 maj var der ledningskoordineringsmøde med Skanderborg kommune, her blev den nye vejlov, som trådte i kraft den 1-7-2015, gennemgået og hvad den kommer til at betyde for ledningsejer. Med den nye lov vil alle typer ledninger i offentlig arealer ligge efter gæste princippet, og kan forlanges flyttet på ledningsejer regning .

25 juni var vi indkaldt til møde med kommunen, om grundvandsbeskyttelse i vores indvindingsområde, som ligger nord for vandværket, og hvad det vil koste os der er tilsluttet Mesing Vandværk. Det foreløbige udspil er 5,27 kr. pr. m³, uden nogen garanti for at vi alligevel ikke kan få en forurening.

Der har været afholdt mange møder om emnet året igennem, og flere vil komme i tiden fremover.

Der stilles efter hånden så store krav til vandværkerne at mange små må lukke og tilslutte sig større vandværker, med store omkostninger til følge.

Det anbefales blandt andet at vi etablere nødforsyningsledning til et andet vandværk for at højne forsyningssikkerheden, i vores tilfælde måske Hårby vandværk , nu er det sådan at Hårby muligvis kan forsyne os, men vi har ikke kapacitet til at forsyne Hårby.

Skulle vi komme i den situation hvor vi fik brug for en nødforsyningsledning, vil der alligevel gå en rum tid inden vi kan bruge den, da den skal skylles godt og grundigt igennem for gammel vand og hvad der ellers måtte være i ledningen, hvis ikke den fra tid til anden bliver brugt.

Holder vi hele tiden vores vandværk i god stand, vil jeg mene at risikoen for nedbrud er minimeret, og med to boringer skulle det være mærkeligt om de brød ned samtidig. Kun en forurening bør derfor kunne give os problemer.

Med et vandbehandlingsanlæg på max. 12m³ i time, er risikoen for at skabe undertryk i boringerne begrænset, og dermed også nedsivning fra overfladen.

Det anbefales ligeledes at flere små vandværker går sammen om en fuldtidsansat Vandværkspasser, samt et regnskabskontor med lønnet personale. Som jeg ser det er det vejen til nedlæggelse af den decentrale vandforsyning, som der tales så meget om at vi skal bevare.

Andet der kræves af vandværkerne er, at vi laver investeringsplan otte år frem.

Det kan være svært at se hvad der skal investeres i om otte år.

Med en ansvarlig bestyrelse der investere efter behov og økonomi, burde det ikke være nødvendig med en investeringsplan for et vandværk af vores størrelse. Og da vi alligevel ikke må generere et overskud, men skal låne til alt udover den daglige drift, ser jeg ingen grund til at bruge tid og kræfter på at lave investeringsplaner så lang tid frem.

Vi har i 2015 udpumpet 29827 m³ vand, lidt over hvad vi har tilladelse til, men overskridelsen skyldes i nogen grad et brud, som gjorde at vi fik et tab på 3,3%, bruddet blev vi først opmærksom på her efter nytår, da forbruget hos forbrugerne blev talt sammen. Med baggrund i det store tab, skal vi endnu engang opfordre til at kontakte vandværket, hvis man oplever vand hvor man normalt ikke forventer det, så kigger vi på det

Strømforbruget på vandværket var i 2015 var 21251kwt., altså lidt under 0,72kwt. pr. m³ udpumpet vand.

Med udsigten til et spændende år for vandværket, vil jeg takke for året der er gået, og håbe at vi når til næste års generalforsamling, kan sige at 2016 også blev et godt år for vandværket.

Tak